

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» сентября 2013 г. № 96

Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта» и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2008 г. № 131

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы и правила «Требования к депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта».

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2008 г. № 131 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта и локомотивов».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр

В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
16 сентября 2013 № 96

Санитарные нормы и правила
«Требования к депо по ремонту
подвижного состава
железнодорожного транспорта»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к территории, зданиям, сооружениям и помещениям депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта (далее – депо), к водоснабжению и водоотведению, освещению, вентиляции и микроклимату депо, параметрам шума, инфразвука и вибрации в депо, организации рабочих мест и производственному оборудованию, устройству и содержанию локомотивов, санитарно-бытовым помещениям, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, их медико-санитарному обслуживанию.

2. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ДЕПО

5. На территории депо следует предусматривать функциональные зоны: производственную, подсобную, административно-хозяйственную, складскую, отдыха.

Объекты, являющиеся источниками шума, необходимо с учетом технологических процессов сосредоточить в одной зоне и оградить эти объекты барьерами из зеленых насаждений и шумозащитными экранами.

6. Территория депо должна быть ограждена, содержаться в чистоте, проходы и проезды, а также площадь озеленения не должны загромождаться или использоваться для хранения сырья, продукции и отходов производства, строительных и других материалов.

Проезды для транспорта и проходы для работников должны быть свободными и пригодными для проезда и прохода в любое время года при любых погодных условиях, иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться, в зимнее время очищаться от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий.

7. Водостоки (канавы), система поверхностного ливневого водосбора должны быть в исправном состоянии и систематически, но не реже 2 раз в год, очищаться.

8. Уборка территории депо должна проводиться ежедневно, а скашивание травы, подрезка деревьев и кустарников, уборка снега – своевременно. Уборочный инвентарь должен храниться в специально оборудованном помещении.

9. Сбор и хранение мусора, твердых отходов производства должен осуществляться на выделенных огражденных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием, оборудованных мусоросборниками. Мусоросборники маркируются, оснащаются плотно закрывающимися крышками.

Вывоз мусора должен осуществляться по мере заполнения мусоросборников в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций.

10. Способы утилизации твердых отходов производства, сбор и хранение токсичных промышленных отходов должны организовываться в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования в области обращения с отходами.

11. Места для сбора, сортировки и кратковременного хранения приборов с ртутным заполнением, люминесцентных ламп на территории депо следует располагать в специальных изолированных помещениях.

Работы с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением должны соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ ДЕПО

12. При реконструкции, капитальном ремонте и переоборудовании зданий и сооружений депо должны выполняться требования настоящих Санитарных норм и правил, а также санитарных норм и правил, устанавливающих требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий и сооружений депо должны обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работникам депо и соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

13. Ввод в эксплуатацию производственных зданий и помещений депо допускается после получения положительного санитарно-гигиенического заключения, выданного органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

14. Планировку цехов депо следует предусматривать с учетом максимальной возможности эффективного расположения рабочих мест, поточности производственных операций, использования естественного освещения и вентиляции.

15. Полы в цехах депо должны быть выполнены из устойчивых к воздействию нефтепродуктов и масел материалов.

Внутренняя отделка помещений должна выполняться из материалов с малой сорбционной способностью к пыли, парам, газам и легко поддающихся уборке и мытью.

16. Технологические приямки и ямы должны быть ограждены. Осмотровые каналы должны иметь гладкие стены и должны быть оборудованы системами искусственного освещения, при необходимости, устанавливаются переходные мостики.

17. Все помещения депо, а также рабочие места и оборудование, должны содержаться в чистоте и своевременно ремонтироваться. Для помещений должен быть установлен определенный порядок уборки с учетом условий технологических процессов.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДОТВЕДЕНИЮ

18. Размещение и устройство водопроводных сооружений и сетей производственных, вспомогательных, административных, бытовых зданий и помещений депо должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, другим санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования для хозяйственно-питьевых водопроводов.

19. Работники депо должны обеспечиваться доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве. Качество питьевой воды должно соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

20. Раздача питьевой воды для работников депо должна производиться путем устройства питьевых фонтанчиков с ограничительными кольцами на расстоянии не более 75 м от рабочего места. При отсутствии питьевых фонтанчиков работники могут обеспечиваться питьевой бутилированной водой.

Обеспечение работников питьевой водой может производиться от сатураторных установок.

21. Системы централизованного горячего водоснабжения в зданиях депо должны соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к устройству и эксплуатации централизованных систем горячего водоснабжения.

22. Устройство системы водоотведения должно соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к системам водоотведения населенных пунктов.

23. Очистные сооружения депо должны рассчитываться и обустраиваться с учетом приема производственных стоков и поверхностных стоков с территории депо.

Нефтеловушки депо должны регулярно очищаться от шлама, грязи и нефтепродуктов механизированным способом.

24. Бытовые сточные воды должны отводиться в централизованную или местную систему водоотведения. В производственную систему водоотведения может быть допущен сброс сточных вод прачечных, буфетов и других помещений коммунально-бытового назначения.

25. Для отдельно расположенных на территории депо вагонмоечных цехов (участков, машин) должны предусматриваться автономные оборотные системы водоснабжения и очистные сооружения.

26. Очистные сооружения на территории депо должны обеспечивать очистку сточных вод до нормативов, соответствующих санитарным

нормам и правилам, устанавливающим требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ И ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

27. Здания депо должны обеспечиваться естественным и искусственным освещением. Уровни освещенности, устройство и эксплуатация установок искусственного освещения в зданиях депо должны соответствовать техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования к естественному и искусственному освещению.

28. Все помещения депо с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

Организация постоянных рабочих мест без естественного освещения, если это не определяется требованиями технологического процесса, запрещается.

29. Для освещения подвагонного пространства на уровне 1,2 – 1,5 м от пола необходимо устанавливать люминесцентные светильники. В осмотровых канавах следует предусматривать встроенное панельное освещение.

30. Светильники должны содержаться в чистоте и исправности. Лампы светильников в случае их порчи или износа подлежат немедленной замене лампами соответствующей мощности, указанной в проекте осветительной установки.

31. Мостовые краны депо должны оборудоваться подкрановыми светильниками, обеспечивающими освещенность не ниже нормируемого от общего освещения в зонах, затеняемых кранами.

32. В кабинах козловых и мостовых кранов необходимо устанавливать экраны, препятствующие попаданию в поле зрения крановщика светящихся частей светильников общего освещения, установленных выше крана.

33. При выполнении в депо работ, где требуется дополнительное переносное освещение (осмотр подвагонной части, контроль ходовых частей, тормозного и кузовного оборудования, работы в осмотровых канавах, монтажные работы внутри вагона, разборка и сборка автосцепки), в качестве переносных светильников следует применять лампы со специальными держателями или креплением.

ГЛАВА 6 ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ И МИКРОКЛИМАТУ

34. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений депо в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях, перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ.

35. Во всех производственных и вспомогательных помещениях депо должны быть оборудованы системы вентиляции (естественной, механической, смешанной).

Воздух, удаляемый вентиляционными отсосами и содержащий пыль или вредные химические вещества, перед выбросом в атмосферу подлежит очистке.

36. Системы вентиляции должны находиться в исправном состоянии и функционировать при проведении технологического процесса.

Все вентиляционные установки, как вновь оборудованные, так и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта, должны пройти приемочные испытания.

На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации. В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных установках, а также результаты последних испытаний.

37. Порядок эксплуатации и технического обслуживания вентиляционных и вентиляционно-отопительных установок должен осуществляться на основании инструкций, разработанных депо, с указанием сроков чистки воздухопроводов, вентиляторов, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков проведения планово-предупредительного ремонта.

График планово-предупредительного ремонта, утвержденный руководителем депо, должен содержать отметки о выполненных работах.

38. Для каждой вентиляционной системы должен быть оформлен журнал эксплуатации, в который вносятся отметки лиц, выполнявших ремонтные работы и принявших эти работы. Действующие вентиляционные системы должны подвергаться техническим и гигиеническим испытаниям не реже 1 раза в 3 года. Все элементы вентиляционных систем (приточных, вытяжных) должны иметь паспорт и маркировку.

39. Все элементы вентиляционных систем и кондиционеров должны содержаться в чистоте, регулярно очищаться от загрязнений и своевременно ремонтироваться.

Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается.

40. Пуск станков и оборудования, при эксплуатации которых выделяется пыль, пары и газы в помещения депо, должен быть заблокирован с пуском предназначенных для него местных вентиляционных систем.

41. Системы вентиляции депо должны исключать возможность проникновения вредных веществ из одного цеха депо в другой.

42. Покрасочные цеха, участки зачистки, сушки, приготовления лакокрасочных материалов должны:

размещаться в изолированных помещениях, оборудованных местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией;

иметь устройства для естественной вентиляции независимо от наличия механической вентиляции.

43. Рециркуляция воздуха в покрасочных цехах, участках и краскозаготовительных отделениях депо не допускается. Пусковые механизмы окрасочного оборудования не должны включаться при неработающей вентиляции.

ГЛАВА 7 ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ШУМА, ИНФРАЗВУКА И ВИБРАЦИИ

44. При проектировании производственных зданий и сооружений депо, разработке технологических процессов, изготовлении и эксплуатации машин и оборудования, а также при организации рабочих мест должна предусматриваться разработка мероприятий по снижению уровней шума, вибрации и инфразвука при проведении технологических процессов.

45. Все агрегаты и оборудование, создающие значительные уровни вибрации (вентиляторы, двигатели, пневмомолоты), должны быть установлены на специальные виброизолированные от пола и других конструкций зданий депо фундаментах.

Рельсовые пути в цехах депо должны быть уложены на упругое виброизолирующее основание.

46. Станки и другое оборудование, создающие шум, превышающий предельно-допустимые уровни, должны снабжаться специальными глушителями.

47. При проектировании и реконструкции вентиляционных установок и систем должны производиться соответствующие акустические расчеты создаваемого шума.

Воздуховоды и трубопроводы должны присоединяться к вентиляторам и насосам при помощи гибких прорезиненных вставок для снижения распространения шума и вибрации.

48. Уровни шума, вибрации и инфразвука на рабочих местах в зданиях депо не должны превышать предельно-допустимых уровней и должны соответствовать гигиеническим нормативам.

ГЛАВА 8 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБРУДОВАНИЮ

49. Расположение и установка производственного оборудования в помещениях депо должна обеспечивать удобство и безопасность работников при их монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию, использовании по назначению, техническом обслуживании и ремонте.

Необходимо предусматривать изоляцию помещений, производственного оборудования с источниками вредных веществ, тепловыделений, излучений.

50. В сборочных и разборочных цехах депо могут применяться пониженные полы, технологические двухъярусные эстакады, устраиваться механизированные стойла со специальными подъемными площадками, оборудованными средствами механизации.

51. Аккумуляторное отделение размещают в изолированных помещениях депо. Внутренние перегородки, отделяющие помещения аккумуляторного отделения, должны быть сплошными от пола до потолка.

52. В аккумуляторном отделении на специальных выделенных местах должны храниться средства, применяемые в случае поражения работников кислотами и щелочами.

53. Хранение серной кислоты и приготовление электролита должно осуществляться в специальном помещении аккумуляторного отделения, оборудованном отдельной приточно-вытяжной вентиляцией.

54. Все снятые с подвижного состава и подлежащие ремонту узлы, детали, вагонное оборудование должны подвергаться очистке и мойке до начала ремонтно-сборочных работ.

Очистку и мойку тележек, колесных пар, остовов якорей, подшипников, а также узлов и деталей вагонного оборудования необходимо производить в специальных обдувочных и моечных машинах.

55. Моечные машины должны:

герметично закрываться для исключения разбрызгивания или испарения моечных растворов в помещения депо;

быть оборудованы системой вентиляции и устройствами очистки для повторного использования и отвода сточных вод, а также устройствами механизированного удаления мусора.

ГЛАВА 9 ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКОМОТИВОВ

56. При проектировании, производстве, монтаже, наладке, приемке и вводе в эксплуатацию локомотивов и его составных частей должны применяться требования технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011); «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011); «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710.

57. Оборудование локомотива должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, а также заводской штатной установке.

58. Санитарно-техническое состояние кабины управления после выхода локомотива из депо должно обеспечивать:

защиту от воздействия возникающих в локомотиве вредных и опасных факторов;

удобный и безопасный доступ к агрегатам и механизмам при их эксплуатации и техническом обслуживании.

59. На локомотивах для предупреждения проникновения холодного воздуха, шума и газов лобовые и боковые окна, входные двери в кабину должны быть в исправном состоянии, закрываться, иметь фиксаторы и замки.

60. Рабочие места машиниста и помощника машиниста в кабине управления локомотива должны быть оснащены удобными креслами, средствами жизнеобеспечения.

61. Кресло машиниста должно обеспечивать ему удобное размещение за пультом управления, иметь сидение, спинку, откидные подлокотники, регулироваться по высоте и по направлению оси движения локомотива и находиться в исправном состоянии.

62. Кресло своим демпфированием не должно усиливать вибрацию и амплитуду толчков на стыках рельсов на рабочем месте. Система вибродемпфирования не должна резонировать с колебаниями кузова локомотива. Пружинящие и демпфирующие элементы сидения не должны быть источниками шума.

63. Сидение, спинка и откидные подлокотники должны быть покрыты мягкой обивкой из стойкого, воздухопроницаемого и легко очищающегося материала.

64. Лобовые стекла кабины управления локомотива должны быть: оснащены солнцезащитными экранами, регулируемые по высоте, боковые – солнцезащитными жалюзи по всей площади окна, регулируемые по вертикали;

экраны изготовлены из материала с коэффициентом светопропускания не более 0,1.

Все стекла должны быть без трещин и механических повреждений.

65. Системы общего и местного освещения кабины управления, пульта и машинного отделения должны быть в исправном состоянии, работать в установленных режимах.

66. Установка кондиционирования воздуха и холодильник для хранения продуктов питания (при их наличии) должны быть исправными.

67. В кабине управления должно быть предусмотрено место для хранения аптечки первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств с соответствующим перечнем вложений, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

68. Кабины управления, дизельные отделения, машинные отделения для естественной вентиляции должны иметь окна и люки.

69. Гигиенические нормативы параметров микроклимата в кабинах управления локомотивов должны обеспечиваться принудительной вентиляцией, подогревом, охлаждением (при наличии установок кондиционирования воздуха).

Система отопления должна иметь плавное ручное и (или) автоматическое регулирование температуры воздуха и систему воздухопроводов для подачи нагретого воздуха в зону ног, дверей (150 мм от уровня пола) и лобовых окон.

Система охлаждения должна обеспечивать раздачу охлажденного воздуха с уровня потолка или 1500 мм от пола, а в подоконной зоне – на уровне 1200 мм. Охлажденный воздух не должен подаваться на голову сидящего человека.

Микроклимат в кабине управления локомотивов:

при температуре наружного воздуха ниже $+10^{\circ}\text{C}$: температура воздуха на высоте 1500 мм от пола – $+20-24^{\circ}\text{C}$, перепад температур воздуха на высоте 1500/150 мм от пола – не более 5°C , относительная влажность – 30-70%;

при температуре наружного воздуха от $+10$ до $+30^{\circ}\text{C}$: температура воздуха на высоте 1500 мм от пола – $+22-24^{\circ}\text{C}$, перепад температур воздуха на высоте 1500/150 мм от пола – не более 5°C , относительная влажность – не более 70%;

при температуре наружного воздуха выше $+30^{\circ}\text{C}$: температура воздуха на высоте 1500 мм от пола на $3-5^{\circ}\text{C}$ ниже температуры наружного воздуха, при наличии системы охлаждения – не более 28°C .

70. Оценка состояния воздушной среды в дизельном отделении локомотива должна проводиться по содержанию в воздухе продуктов неполного сгорания дизельного топлива. При оценке уровня загрязнения воздушной среды продуктами неполного сгорания дизельного топлива контроль ведется по содержанию оксида углерода, диоксида азота, акролеина и диоксида серы, масел минеральных, предельных углеводородов.

Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать предельно допустимых концентраций и соответствовать гигиеническим нормативам, устанавливающим перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ.

71. Уровни звука, инфразвука, вибрации, электромагнитных излучений на рабочих местах в кабинах управления локомотивов должны соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим предельно-допустимые уровни шума, инфразвука, вибрации и электромагнитных излучений на рабочих местах.

72. Ввод локомотива в эксплуатацию после заводского ремонта допускается по результатам производственных лабораторных испытаний после положительного заключения комиссии депо.

73. Ответственность за санитарно-техническое состояние локомотива при его эксплуатации несет администрация депо приписки локомотива.

ГЛАВА 10 ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

74. Санитарно-бытовые помещения, их состав, размещение, размеры и оборудование должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению запрещается.

75. Во всех санитарно-бытовых помещениях после каждой смены должна проводиться влажная уборка и проветривание.

76. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и применяться отдельно в соответствии с маркировкой для туалетов, душевых, преддушевых комнат и других помещений.

77. Душевые должны быть оборудованы:

открытыми душевыми кабинами, перегородки в которых выполнены из влагостойких материалов;

индивидуальными смесителями с подводкой холодной и горячей воды;

полочками для туалетных принадлежностей.

78. При душевых должны предусматриваться преддушевые помещения, оборудованные скамьями, вешалками для одежды и полотенец, полочками для туалетных принадлежностей.

79. При умывальниках должны быть моющие средства, индивидуальные полотенца или электрополотенца.

80. Площадь комнаты приема пищи следует принимать из расчета 1 м² на одного работника, но не менее 12 м². Комната приема пищи оборудуется умывальником (допускается его размещение в шаговой доступности) с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью, питьевой бутилированной водой.

При количестве работников в наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением с установкой стола.

Прием пищи на рабочих местах запрещается.

81. Помещения для личной гигиены женщин должны предусматриваться при санитарно-бытовых помещениях. Количество санитарных приборов в помещениях для личной гигиены женщин

определяется из расчета 1 установка на 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене.

82. Использование производственных помещений для приема пищи, прием пищи и курение на рабочих местах запрещается.

83. Администрация депо должна обеспечить разработку и выполнение комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий в производственных, бытовых помещениях и на территории депо, кроме мест, специально выделенных для этой цели.

ГЛАВА 11 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

84. Работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 68, 8/20390). СИЗ должны соответствовать характеру производственной деятельности и быть без повреждений. Запрещается работа без предусмотренных СИЗ.

85. Руководители структурных подразделений депо должны осуществлять контроль за своевременным обеспечением работников СИЗ и за их применением.

86. Стирка и ремонт спецодежды должны производиться централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже 1 раза в месяц, а на рабочих местах, связанных с воздействием вредных веществ и инфицированных материалов, спецодежда обеззараживается в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к дезактивации основных и дополнительных СИЗ в спецпрачечных.

87. На особо опасных по выделению вредных веществ рабочих местах помимо противогазов, выдаваемых работникам для индивидуального пользования, должен создаваться аварийный запас противогазов, который хранится в легкодоступном месте.

88. При работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, работникам должны выдаваться защитные пасты и мази, а также смывающие и обезвреживающие средства.

89. В каждом цехе и в гардеробных должна быть аптечка первой медицинской помощи универсальная с соответствующим перечнем вложений, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

Содержание лекарственных средств с истекшим сроком годности в аптечке запрещено.

90. Наниматель должен в соответствии с законодательством организовать обеспечение работников, в том числе:

молоком в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. № 260 «О бесплатном обеспечении работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 29, 5/10048), постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 марта 2002 г. № 34/12 «Об утверждении перечня вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 8/7942);

лечебно-профилактическим питанием в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. № 1386 «О бесплатном обеспечении лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26025), постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 ноября 2007 г. № 152/123 «О некоторых мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. № 1386» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 302, 8/17641).

91. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) обязательные медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры при ухудшении состояния здоровья в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Наниматель обязан организовать проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников при ухудшении состояния их здоровья.

Работники железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно обеспечивающие перевозочный процесс, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование при приеме на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

92. Для оказания первичной медицинской помощи в депо рекомендуется организовывать фельдшерские здравпункты, а в локомотивных депо с численностью работников локомотивных бригад 300 и более – врачебные здравпункты.

93. В рекомендуемый минимальный набор помещений здравпункта входят:

помещение для ожидания приема – не менее 10 м²;

помещение для приема – не менее одной комнаты размером 20 м² и более;

процедурная – размером 20 м² и более, стерилизационная, изолятор – не менее 10 м²;

санузлы для пациентов и работников отдельно;

вспомогательные помещения (раздевалки для работников кабинета, кладовые).

94. Для обеспечения контроля за психофизиологическим состоянием работников железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс, профилактики психоэмоционального переутомления и оказания своевременной психологической помощи рекомендуется создавать:

кабинеты психолога – во всех локомотивных депо независимо от численности работников локомотивных бригад;

кабинеты психологической разгрузки и кабинеты физической разгрузки и мобилизации или тренажерный зал – в локомотивных депо с численностью 300 и более работников локомотивных бригад.

95. В рекомендуемый минимальный набор помещений кабинета психолога входят:

помещение для ожидания приема (рекомендуемый размер не менее 10 м²);

помещение для проведения психологической диагностики – не менее двух смежных комнат (рекомендуемый размер не менее 20 м²);

помещение для оказания психологической помощи – не менее одной комнаты размером (рекомендуемый размер не менее 30 м²);
санузлы для пациентов и работников отдельно;
вспомогательные помещения (раздевалки для работников кабинета, кладовые).

96. Количество и размеры помещений для кабинета психологической разгрузки определяются исходя из количества имеющихся изделий медицинского назначения, специального оборудования, его габаритных размеров и требований к эксплуатации.

Кабинет физической разгрузки и мобилизации может состоять из следующих помещений (функциональных зон):

раздевалка (рекомендуемый размер не менее 10 м²);

душевая, санузел;

зал для занятий (рекомендуемый размер не менее 35 м²).

97. Здравпункты, кабинеты психолога, психологической разгрузки, физической разгрузки и мобилизации рекомендуется размещать на первом или втором этаже зданий, расположенных на территории депо, в непосредственной близости друг от друга.

98. Естественное и регулируемое искусственное освещение в помещениях здравпунктов, кабинетов психолога, психологической разгрузки, физической разгрузки и мобилизации должны соответствовать техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования к естественному и искусственному освещению.

99. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений здравпунктов, кабинетов психолога, психологической разгрузки, физической разгрузки и мобилизации должны обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды помещений, в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к микроклимату.

100. Естественная вентиляция в помещениях здравпунктов, кабинетов психолога, психологической разгрузки, физической разгрузки и мобилизации должна обеспечиваться посредством форточек, откидных фрамуг, створок оконных переплетов, систем приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

101. Системы приточно-вытяжной вентиляции помещений здравпунктов, кабинетов психолога, психологической разгрузки, физической разгрузки и мобилизации должны быть полностью изолированы от систем воздухообмена других помещений зданий.

102. Помещения для проведения психологической диагностики и оказания психологической помощи, кабинетов психолога, кабинетов психологической разгрузки, а также помещения для занятий физической

разгрузкой и мобилизацией рекомендуется дополнительно оборудовать установками для увлажнения, ионизации и кондиционирования воздуха.

103. Стены, пол, мебель, портьеры в здравпунктах, кабинетах психолога, психологической разгрузки, физической разгрузки и мобилизации должны быть спокойных, нейтральных тонов.