

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р 3604900000010 у ОАО «АСБ «Беларусбанк»
Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: minzdrav@mailgov.by,
mzrb@belcmt.by



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/с 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: minzdrav@mailgov.by,
mzrb@belcmt.by

20.05.2015 № 26

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь

Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

С целью реализации требований Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» от 16.10.2009 № 510, пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 года № 489» и пункта 2 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении формы контрольного списка вопросов (чек-листа), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2. Главным государственным санитарным врачам областей, г.Минска, главным врачам республиканских органов государственного управления обеспечить применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



И.В.Гаевский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление заместителя
Министра-Главного
государственного санитарного
врача Республики Беларусь
от 20.05.2015 № 26

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____
Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного
надзора за системами централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения

Дата начала заполнения					Дата завершения заполнения				
□ □ число	□ □ месяц	□ □ □ □ год	□ □ ч	□ □ мин.	□ □ число	□ □ месяц	□ □ □ □ год	□ □ ч	□ □ мин.
			время					время	

Дата направления		
□ □ число	□ □ месяц	□ □ □ □ год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки (плановой или внеплановой)
для использования при планировании проверок

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего
контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер платильщика (УНП) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) проверяемого субъекта) _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого
субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____

Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований предъявляемых к проверяемому субъекту <*>:

№	Формулировка требования, предъявляемого к проверенному субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающие требования	Сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований				Примечание (пояснение)
			Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЦХПВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ						
1.	Качество воды и осуществление производственного контроля соответствует техническим нормативным правовым актам	П.6 [1]; [2]; [4]					
2.	Собственники систем ЦХПВ или организации, их эксплуатирующие, проводят аналитический контроль качества воды и анализ результатов исследований качества воды в названных системах. Контроль отвечает ТНПА, устанавливающим требования к выполнению лабораторных исследований	П.9 [1], [4]					
3.	Собственники систем ЦХПВ или	П.10 [1], [4];					

	организации, их эксплуатирующие, обеспечивают учет результатов определения дозы реагентов, используемых в водоподготовке						
4.	При обеззараживании воды и дезинфекции сооружений хлорсодержащими реагентами обеспечен производственный контроль содержания в них активного хлора	П.11 [1], [4];					
5.	Определение количества реагентов для дезинфекции сооружений и сетей систем ЦХПВ осуществляется в соответствии с приложением к Санитарным нормам и правилам	П.12 [1]					
6.	При завершении строительства, вводе в эксплуатацию, ремонтных работах, длительной остановке (48 часов и более), авариях в системе ЦХПВ, обеспечивается санитарная обработка сооружений и сетей системы ЦХПВ согласно главе 6 Санитарных норм и правил	П.15 [1]					
7.	При возникновении чрезвычайных ситуаций на источниках водоснабжения обеспечивается выполнение технологических регламентов водоподготовки, лабораторный контроль качества воды на период чрезвычайной ситуации, оповещение населения о введении режима чрезвычайной ситуации и	П.16 [1]					

	рекомендациях по пользованию водой для питьевых и бытовых нужд						
8.	Собственник систем ЦХПВ, организация, их эксплуатирующая, обеспечивает учет аварий и мер по их ликвидации, планово-предупредительные работы, а также отключения, переключения оборудования, связанное с прекращением хозяйственно-питьевого водоснабжения	П.17 [1]					
9.	Собственник системы ЦХПВ или организация, их эксплуатирующая, хранит на водозаборных сооружениях техническую документацию в соответствии с ТНПА	П.18 [1]					
10.	На территории водопроводной станции нет стоянки и проезда автотранспорта, не относящегося к эксплуатации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения	П.19 [1]					
	ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫМ СООРУЖЕНИЯМ						
11.	Организована зона санитарной охраны	П.20 [1]					
12.	Устье водозаборной скважины расположено в наземном, полуподземном, подземном павильоне	П.24 [1]					
13.	Конструкция павильона водозаборной скважины обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков	П.25 [1]					

	и грунтовых вод, возможность размещения в нем необходимого оборудования, удобство обслуживания последнего и отбора проб воды из скважин для лабораторного исследования						
14.	Помещение павильона водозаборной скважины содержится в чистоте. Для уборки выделен отдельный инвентарь	П.25 [1]					
15.	Предусмотрен обогрев павильона, исключающий возможность загрязнения водоносных горизонтов через ее оголовок	П.26 [1]					
16.	Конструкция оголовка скважины исключает возможность проникновения поверхностных вод и загрязнений в межтрубное пространство Верхняя часть эксплуатационной колонны труб скважин расположена выше уровня пола павильона не менее чем на 0,5 метра	П.27 [1]					
17.	При длительной остановке скважины (10 суток и более), обеспечивается прокачка скважины и санитарная обработка сооружений с последующими лабораторными исследованиями	П.27 [1]					
18.	Оборудование окрашено, своевременно очищается, все места соединения труб, врезки арматуры водонепроницаемы	П.28 [1]					
19.	Территория и помещения насосной станции содержатся в чистоте. Внутренняя отделка	П.29 [1]					

	помещений обеспечивает возможность проведения влажной уборки. Для уборки выделен отдельный уборочный инвентарь						
	ТРЕБОВАНИЯ К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ И РЕЗЕРВУАРАМ						
20.	Во всех емкостных сооружениях для водоподготовки и хранения питьевой воды в процессе эксплуатации проводится санитарная обработка	П.31 [1]					
21.	Обеспечено обеззараживание воды	П.33 [1]					
22.	Конструкции резервуаров исключают попадание в них атмосферных осадков, грунтовых вод, посторонних предметов, обеспечена циркуляция воды, приводящая к полному обмену воды в течение не более 48 часов	П.34 [1]					
23.	Переливные и спускные трубопроводы резервуаров для питьевой воды присоединены к системе канализации через воздушный разрыв, исключающий подтопление концов труб	П.35 [1]					
24.	Люки-лазы резервуаров водонепроницаемы, закрыты на замок и опломбированы	П.36 [1]					
25.	Емкости водонепроницаемы, для отбора проб воды оборудован кран	П.38 [1]					

	ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА НИХ						
26.	На водопроводных сетях оборудованы выпуски, обеспечивающие сброс воды при опорожнении трубопроводов, задвижки для выделения ремонтных участков, вантузы, обратные клапаны и другое оборудование, предусмотренное ТНПА	П.40 [1]					
27.	Смотровые водопроводные колодцы сухие, содержатся в чистоте. Соединения трубопроводов и запорная арматура смотровых колодцев герметичны	П.42 [1]					
28.	Водоразборные колонки находятся в технически исправном состоянии, покрашены. Вокруг водоразборных колонок оборудованы отмостки и водоотводящий лоток	П.45 [1]					
29.	Обеспечивается периодическая санитарная обработка наружной и внутренней водопроводной сети	П.46 [1]					
30.	Обеспечено наличие специальных технических устройств в тупиковых участках водопроводной сети для подключения оборудования с целью проведения их санитарной обработки при отсутствии водоразбора	П.47 [1]					

	ПОРЯДОК САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ ЦХПВ						
31.	На головных сооружениях водопроводных станций (артезианские скважины, емкостные сооружения), законченные строительством перед вводом в эксплуатацию, после окончания ремонтных и аварийно-восстановительных работ, а также в плановом порядке –1 раз в год, проводится санитарная обработка	П.52 [1]					
32.	Результаты санитарной обработки оформляются актом	П.62 [1]					
	ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ СИСТЕМ ЦХПВ						
33.	Работники систем ЦХПВ, имеющие непосредственное отношение к забору, подготовке воды, обслуживанию водопроводных сетей, а также подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, проходят обязательный медицинский осмотр	П.85 [1] [3]					
34.	Работники систем ЦХПВ прошли гигиеническое обучение	П.86 [1]					
35.	Санитарно-бытовые помещения для работников систем ЦХПВ отвечают ТНПА	П.87 [1]					

36.	Специальная (рабочая) одежда работников систем ЦХПВ хранится отдельно от личной в отделении шкафов в гардеробных для специальной одежды и обуви	П.88 [1]					
-----	---	------------	--	--	--	--	--

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.09.2014 № 69;

2. Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46, с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 16;

3. Инструкция «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47;

4. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия представителя проверяемого субъекта)

_____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

_____ 20__ г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному субъекту.

в графе «Количественный показатель» - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» - для отражения пояснительной записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.